

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
Красноватрасский детский сад «Колокольчик»
О.А. Фефлова
2017 г.



**План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности до 01.08.2017 г., предписание 2/1/1
от 30.03.2017 г.**

№ п/п	Вид нарушения	Срок выполнения
1	Провести проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии со сроками периодичности указанных в инструкции к применённому огнезащитному составу.	01.08.2017
2	Обеспечить требуемый расход воды на наружное пожаротушение	01.08.2017