



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 220-10-50 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

ОНД и ПР по Спасскому району УНД и ПР
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноват-
расский детский сад «Колокольчик» Фефловой О.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении: Распоряжения главного государственного инспектора Спасского района по
пожарному надзору Коровина Д. В. от 20.02.2017 г. № 2; ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
02.03.2017 г. по 30.03.2017 г. проведена выездная плановая проверка в здании муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноватрасский детский сад
«Колокольчик» по адресу: Нижегородская область, Спасский район с. Красный Ватрас ул. Советская
д. 15 «а», проверку осуществлял: государственный инспектор Спасского района по пожарному
надзору Мастюгин Александр Александрович

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводивших проверку)

совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Красноватрасский детский сад «Колокольчик» Фефловой О.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

в области пожарной безопасности:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии со сроками периодичности указанных в инструкции к применённому огнезащитному составу.	пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ).	01.08.2017	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
2.	Не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 таблица 2; п. 6.3 СП 8.13130.2009 (ранее действовал п. 2.13, таблица 6; п. 2.24 СНиП* 2.04.-84)	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Спасского района
по пожарному надзору Мастюгин А.А.

«30» марта 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ Красноватрасский детский сад
«Колокольчик» Феллова О.А.

«30» марта 2017 года

